

Ruotsinpyhtään kunta  
Pitäjätie 7 A  
07970 RUOTSINPYHTÄÄ

Lausuntopyyntö, Ruotsinpyhtään kunta, 23.9.2009  
Ydinenergilain 58 §

### RUOTSINPYHTÄÄN GÄDDBERGSÖN OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Ruotsinpyhtään kunta on toimittanut Säteilyturvakeskukselle (STUK) 23.9.2009 lausuntopyynnön, joka koskee Gäddbergsön osayleiskaavan ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa.

STUK:n lausuntoa koskevat seuraavat rajaukset:

- Kaavojen vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään soveltuvin osin Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostusta. STUK on arvioinut hankkeen ympäristövaikutuksia YVA-selostuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle antamassaan lausunnossa J211, 19.12.2008.
- Kaavoja laadittaessa selvitetään kaavojen vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. STUK arvioi laitospaikan soveltuvuutta alustavassa turvallisuusarviossaan Fennovoima Oy:n periaatepäätöshakemuksesta 9/J42211/2009, 20.10.2009.

Säteilyturvakeskus esittää lausunnossaan Gäddbergsön osayleiskaavan ja asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta seuraavaa:

- Ruotsinpyhtään Gäddbergsön osayleiskaavan ja asemakaavan alueet sisältyvät Loviisan voimalaitoksen ja Gäddbergsölle suunnitteilla olevan voimalaitosyksikön suojavyöhykkeille. Maininta suojavyöhykkeestä ja sitä koskevista maankäytön rajoituksista tulisi lisätä molempiin kaavaluonnoksiin ja -selostuksiin.

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa käytetty termi "laitosalue" tulisi korvata termillä "voimalaitosalue" ydinvoimalaitoksen valmiusjärjestelyjä koskevan valtioneuvoston asetuksen (735/2008) mukaisesti.

Pääjohtaja

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jukka Laaksonen".

Jukka Laaksonen

Toimistopäällikkö

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Olli Vilkamo".

Olli Vilkamo

TIEDOKSI

PT, LR, OVi, JN, JSa, RO, TS, KaH (STUK)  
Loviisan kaupunki, Itä-Uudenmaan liitto

TS, OVi